

## CONTRAT D'ABONNEMENT POUR L'ENTRETIEN DES CHAUDIERES A USAGE DOMESTIQUE UTILISANT LES COMBUSTIBLES GAZEUX CONFORME A LA NORME AFNOR NF X 50-010

### 1- CONDITIONS GENERALES

#### 1.1 - Services ou prestations compris dans le contrat d'abonnement :

**1.1.1 Une visite d'entretien obligatoire** annoncée au moins quinze jours à l'avance au souscripteur, celui-ci pouvant demander un report trois jours ouvrables au moins avant la date fixée.

Le prestataire indiquera à la demande expresse du souscripteur si la visite aura lieu le matin ou l'après-midi.

La visite comporte les opérations et prestations suivantes :

- ☞ nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l'extracteur (si incorporé dans l'appareil) ;
- ☞ vérification du circulateur (si incorporé dans l'appareil) ;
- ☞ vérification et réglage des organes de régulation (si incorporés dans l'appareil) ;
- ☞ vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil ;
- ☞ vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement (voir XP P 45-500) ;
- ☞ dans le cas d'une chaudière raccordée à une VMC gaz :
  - vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle équipant ladite chaudière ;
  - nettoyage du conduit de raccordement ;
- ☞ vérification des débits de gaz et réglage éventuel, si cette procédure est bien prévue par le fabricant ;
- ☞ pour les chaudières avec ballon à accumulation, vérification des anodes ainsi que des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci ;
- ☞ dans le cas d'une chaudière équipée de brûleurs à air soufflé :
  - mesure de la température des fumées ;
  - mesure de la teneur en dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) ou en oxygène (O<sub>2</sub>) dans les fumées ;
- ☞ dans le cas d'une chaudière à circuit de combustion non étanche (type B) :
  - Mesure, une fois les opérations de réglage et d'entretien de l'appareil réalisées, de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans l'ambiance et à proximité de l'appareil en fonctionnement conformément à la méthode indiquée dans l'annexe B, informative ;
  - Vérification que la teneur en monoxyde de carbone mesurée est inférieure à 50 ppm ;
- ☞ La main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses, sauf celle prévues au 4 ;
- ☞ la fourniture des joints des raccords mécaniques dont le changement est rendu nécessaire du fait des opérations d'entretien, à l'exclusion des autres pièces ;
- ☞ vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil ;

**1.1.2 Un dépannage éventuel** sur appel justifié du souscripteur (voir 4), dans les conditions (jours ouvrables ou tous les jours) et dans un délai (non fixé par la norme NF X 50-010) spécifiés dans les conditions particulières (voir 1.6.2 et conditions particulières).

1.3 Les prestations visées au 4 dans la mesure où leur réalisation est prévue dans les options figurant aux conditions particulières du contrat.

1.4 Chaque intervention fera l'objet d'un bulletin de visite comportant la liste des opérations effectuées ainsi que l'analyse des résultats de la teneur en CO, signé par le prestataire et par le souscripteur, l'original étant conservé par ce dernier.

### **1.2 - Durée et dénonciation :**

Le présent contrat d'abonnement est conclu pour une durée de un an. Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les termes de la loi Châtel.

Le prestataire s'engage à laisser l'appareil en bon état de fonctionnement.

En cas de changement de chaudière au cours du contrat d'entretien et rachat d'un appareil de même marque, la durée de l'abonnement qui reste à courir sera reportée sur le contrat du nouvel appareil.

En cas d'acquisition d'une chaudière d'une autre marque ou d'un autre type au cours du contrat d'entretien, le souscripteur devra, en vue de l'établissement d'un avenant, notifier ce changement au prestataire dans un délai de quinze jours après l'installation. Dans le cas où le prestataire ne serait pas en mesure d'assurer l'entretien de la nouvelle chaudière et n'a fourni aucune prestation au titre de l'année en cours, le montant de l'abonnement sera remboursé au souscripteur par le prestataire.

### **1.3 - Prix – conditions de paiement – révision :**

Le présent contrat d'abonnement est souscrit pour la somme forfaitaire par appareil indiquée dans les conditions particulières (voir conditions particulières).

Ce prix est révisable chaque année au moment du renouvellement de l'abonnement, suivant les modalités prévues aux conditions particulières, si elles le prévoient

Le montant de la redevance est payable au moment de la souscription ou du renouvellement de l'abonnement.

En cas de non-paiement de la redevance dans les trente jours suivant la souscription ou suivant le renouvellement de l'abonnement, le prestataire se réserve le droit de suspendre les prestations, objet du présent abonnement. Il en avertira son client par lettre recommandée avec accusé réception. Dans le cas de dénonciation ou d'annulation, la responsabilité du prestataire est déchargée de toutes les conséquences pouvant résulter de la cession de l'entretien.

Les visites injustifiées, demandées par le souscripteur, seront facturées en sus de l'abonnement.

Les pièces détachées (voir 3) seront facturées :

- en sus hors de la garantie légale ;
- en sus hors de la garantie contractuelle du constructeur (voir garantie afférente à l'appareil) ;

Sauf en cas de prestations contractuelles définies dans les conditions particulières .

### **1.4 - Services ou prestations non compris dans le contrat d'abonnement :**

Ne sont pas comprises dans l'abonnement et sont considérées comme appels injustifiés, faisant l'objet d'une facturation supplémentaire, les demandes de dépannage correspondant aux interventions suivantes :

- ☞ contrôle de la vacuité des conduits de fumée et pots de purge ;
- ☞ vérification et entretien des radiateurs et canalisations (fuites, appoints d'eau, etc.) ;
- ☞ entretien et dépannage des dispositifs extérieurs de la chaudière (VMC, régulation, etc.) ;
- ☞ réparation d'avaries ou de pannes causées par : fausses manœuvres, interventions étrangères, gel, utilisation d'eau ou de gaz anormalement pollués, utilisation en atmosphère anormalement polluée (poussière abondante, vapeurs grasses et/ou corrosives) ;
- ☞ intervention pour manque de gaz, d'électricité ou d'eau ;
- ☞ détartrage ;
- ☞ main d'œuvre pour le remplacement du corps de chauffe, des châssis et dossier des chaudières.
- ☞ mise en marche du chauffage en début de saison ou son extinction en fin de saison. Ceci pouvant être l'objet d'une facturation en régie ou forfaitaire ;

Les prestations ci-dessus peuvent faire partie de l'abonnement dans la mesure où leur réalisation est prévue dans les options figurant aux conditions particulières du contrat.

### **1.5 - Obligations et responsabilité :**

#### **1.5.1 - Obligations du souscripteur**

Ces installations, et en particulier celles ayant pour objet la ventilation des locaux, l'évacuation des gaz brûlés, la protection des circuits et canalisations de toutes natures, devront avoir été réalisées selon les règles de l'art et en conformité avec la réglementation en vigueur lors de leur réalisation.

Le souscripteur s'engage à maintenir ces installations en stricte conformité avec ces règles.

Le souscripteur doit s'assurer de l'existence des certificats de conformité correspondant aux installations comprenant les appareils pris en charge par le prestataire, par le présent abonnement.

Si le contrôle de vacuité du conduit de fumée par une technique appropriée ne fait pas l'objet de prestations complémentaires par le prestataire, le souscripteur fera effectuer ces opérations avant la visite d'entretien obligatoire.

Il fera effectuer toutes modifications, si une réglementation les imposait, sur les appareils faisant l'objet de cet abonnement par un professionnel.

Il s'interdira d'apporter ou de faire apporter quelque modification que ce soit, hors celles prévues à l'alinéa précédent, aux appareils pris en charge par le présent contrat d'abonnement, sans en informer préalablement le prestataire ; Le souscripteur s'interdira de même de modifier le réglage de ceux-ci.

Le libre accès des appareils devra être constamment garanti au prestataire : en particulier, aucun aménagement postérieur à la signature du contrat ne devra gêner ou empêcher les opérations d'entretien.

**1.5.2 - Obligations du prestataire**

Le prestataire déclare avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de ses activités liées au présent contrat.

Il est responsable de la bonne qualité de l'entretien effectué, ainsi que de la bonne exécution des dépannages réalisés avec des pièces neuves garanties par le fabricant ou « en échange standard » également garanties et reconnues conformes par le fabricant et telles que l'appareil sera conforme à la définition du produit par le constructeur.

Il s'engage dans tous les cas à assurer le bon fonctionnement de l'appareil dans la mesure où toutes les règles d'installation et de bonne utilisation sont respectées.

**1.5.3 - Limites de responsabilité du prestataire**

La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée pour tous les incidents ou accidents provoqués par :

- fausse manœuvre ;
- malveillance ou intervention étrangère imputables au souscripteur ;
- guerre, incendie ou sinistres dus à des phénomènes naturels tels que le gel, inondations, orages ou tremblements de terre ;

Elle ne saurait l'être non plus pour d'éventuels incidents dus à des défauts relevés dans le circuit de chauffage ou/et l'eau chaude sanitaire (en dehors de la chaudière) ou du conduit de fumée.

**1.6 - Organisations des visites :**

**1.6.1 - Si la visite d'entretien n'est pas effectuée dans l'année du fait du prestataire** et si aucune visite de dépannage n'a lieu durant cette période, l'abonnement sera reconduit sans frais pour la période annuelle suivante. Si un dépannage est nécessaire, c'est à l'occasion de celui-ci que sera effectué l'entretien (une éventuelle deuxième visite de dépannage deviendrait gratuite).

Les échéances suivantes seront reconduites suivant le tarif actualisé.

**1.6.2 - Si le prestataire annonce sa visite au souscripteur mais ne vient pas**, sauf pour motifs justifiés, la visite se fera à la convenance du souscripteur et un dépannage gratuit, s'il est nécessaire, sera effectué en dédommagement.

**1.6.3 - Si le prestataire se déplace chez le souscripteur mais que ce dernier est absent** au rendez-vous, il devra prendre contact avec le prestataire dans les quinze jours pour fixer un nouveau rendez-vous. A défaut, le prestataire confirmera une deuxième date de passage. Si une nouvelle absence du souscripteur est constatée, une facturation supplémentaire sera effectuée.

**2 – CONDITIONS PARTICULIERES**

**2.1 Identification de l'appareil**

2.1.1 Dans le cas des chaudières équipées de brûleur à air soufflé, une identification du brûleur est aussi à effectuer.

	Chaudière	Brûleur	.....
Marque			
Puissance			
Date de mise en service			
Type			
Type de gaz			
N°			

NOTE : le type d'appareil correspond au mode d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion.

**2.2 Prestations complémentaires**

Outre les opérations et prestations prévues dans les conditions générales, le présent contrat inclut :

Contrôle de la vacuité du conduit de fumée	OUI	<del>NON</del>
Vérification et entretien des radiateurs et canalisations	<del>OUI</del>	NON
Entretien et dépannage des dispositifs extérieurs à la chaudière	<del>OUI</del>	NON
Réparation d'avaries ou de panne causées : fausses manœuvres, interventions étrangères, gel, utilisation d'eau ou de	<del>OUI</del>	NON

gaz anormalement pollués, utilisation en atmosphère anormalement polluée (poussière abondante, vapeurs grasses et/ou corrosives)		
Intervention pour manque de gaz, d'électricité ou d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Détartrage	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Main d'œuvre pour le remplacement du corps de chauffe, des châssis et dosserets des chaudières	<input checked="" type="checkbox"/>	NON

**2.3 Conditions d'intervention du prestataire pour un dépannage éventuel :**

Les jours ouvrables	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>
Tous les jours	<input checked="" type="checkbox"/>	NON

Dans un délai de : 48 heures

**2.4 Prix de l'abonnement**

Prix de l'abonnement : .....TTC (TVA ..... % incluse)

Révision de prix : chaque année au 1<sup>er</sup> janvier

Méthode : pourcentage

Durée de l'abonnement : du ..... au .....

**2.5 Autres renseignements**

**Le contrat de maintenance ne sera validé qu'après vérification du matériel en place par notre technicien, ce dernier étant le seul à pouvoir confirmer notre aptitude à entretenir et dépanner votre chaufferie. De plus, ne pourra être inclus dans le contrat la première visite de dépannage s'il est souscrit à cette occasion.**

**Lors de la première visite d'entretien de la chaudière, tout temps de main d'œuvre supérieur à 1h30 sera facturé au prix en vigueur.**

**Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi selon les horaires ci-dessous :**

**Horaires d'hiver (du 1 octobre au 31 mars) : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (17h00 les vendredis)**

**Horaires d'été (du 1 avril au 30 septembre) : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (16h30 les vendredis)**

**Une permanence pour les dépannages est assurée les samedis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du 01 novembre au 31 mars**

**Fermeture : les dimanches et jours fériés**

Nom et adresse, numéro de téléphone du souscripteur /

.....  
.....  
.....  
.....

Tél : .....

Portable : .....

Nom, et numéro de téléphone de l'occupant des lieux, adresse de l'endroit où est installé l'appareil (si différente du souscripteur) :

.....  
.....  
.....  
.....

Tél : .....

Portable : .....

Fait à ..... en 2 exemplaires, le .....

Le souscripteur

L'entreprise prestataire

Sarl NICOLLET  
380, rue Jean Moulin  
07500 GUILHERAND GRANGES

SPECIMEN